



慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：【汰換】F106 空調氣冷式冰水主機

項次	品名及規格	數量	單位
	一、品名：東元氣冷式冰水機 二、型號：PUC-K88SLD52 三、電壓：三相 380V 四、規格： 1. 製冷能力：83.9 KW 2. 溫度範圍：外氣溫度 21°C-43°C；冰水溫度 4°C-16°C 3. 運轉電流：50.0 A 4. 起動電流：200 A 5. 壓縮機型式：全密閉渦卷式 x2 6. 冷媒種類：R410A 7. 冷媒控制：膨脹閥 8. 送風機：螺旋扇，斜側吹型，590W x2，160m ³ /min 9. 外型尺寸 (mm)：高 2150 x 寬 2000 x 深 700 10. 固定孔位 (mm)：寬 1960 x 深 660 11. 重量 (kg)：590 五、特殊需求： 採購含汰舊安裝，冰水進出口、排水口及送風機出口，需與現有管線銜接。(舊機型號：大同 TUWA-25J，得標廠商需協助拆除) (※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。) (本單不敷使用時，請自行影印加附)	1	台
本採購案是否有後續擴充 <input type="checkbox"/> 是，擴充期間_____、金額或數量_____。 <input type="checkbox"/> 否。			
交貨期限： <input type="checkbox"/> 簽約日起_____日內。 <input type="checkbox"/> 民國_____年_____月_____日內。 <input type="checkbox"/> 合約生效日(法標日)起_____日內。 <input type="checkbox"/> 收到信用狀日起_____日內。			
保固期限：自驗收合格之日起保固 2 年。			

請購單位： 擬醫醫學中心 請購單位主管簽章：

請購人簽章： 机文生  聯絡電話： 17081

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。